







Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф защитный утеплённый стеклопластиковый РизурБокс-С-7	1	
2	Обогреватель взрывозащищённый с терморегулятором	1	
3	АТР с комплектом шин	1	
4	Монтажная панель	1	
5	Стойка	1	
б/п	КМЧ (Болты, шайбы, гайки)	1	
б/п	Шпилька заземления в сборе	1	

Заполняется заказчиком:

Поз.	Наименование	Размер(наличие)	Вариант исполнения	
3	АТР	С=	Исп.1	
5	Стойка	Н=	Исп.2	
6	Окно			

Тип обогрева				Дополнительное оснащение			
FT	ST	SR	AR	Удалённый контроль обогрева		Доп. теплоизоляция	
				RS485	4-20мА	Реле Н/О-Н/З	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Трубный ввод		Кабельный ввод			
φ трубки	Кол.	Внеш. φ каб.	Внутр. φ каб. (брон. каб.)	Марка мет. рукава	Кол.

*По умолчанию отверстия под кабельные и трубные вводы сверлятся заказчиком при монтаже

	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Заполнено			
Организация			

РизурБокс.1329

РизурБокс С-7 для Vegabar82
с двухвентильным блоком

Лит.	Масса	Масштаб
	-	1:10
Лист	Листов 1	

ООО "НПО РИЗУР"

Маркировочная таблица
(позиционное обозначение прибора)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кудряшов		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.		Агеев		
Утв.				